

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-ES.ME77.B.00510

Серия RU № 0026048

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, France, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Schneider Electric Espana, S.A., Адрес: Camino Barranquet, 23 46133 Meliana, Valencia, Spain

ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели дифференциального тока серии «ДОМОВОЙ», типа ВД63 без встроенной защиты от сверхтока (2P, 4P, Iном от 16 до 63 А, Iдиф 10, 30, 100, 300 мА), Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 30 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 83Н5ЕМ/ТС от 28.05.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акт анализа состояния производства № ПБ-78/2012 от 17.12.2012 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.06.2013 ПО 28.06.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Ю.Н. Никитин
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В. А. Дружинин
(инициалы, фамилия)